

La Sociedad: **RUEDAS LLOPIS, S.L.**
P.I L'ALCUDIA – C/ MURO Nº 16
ES-03820 Cocentaina
Alicante/Alacant

Está autorizada para colocar la etiqueta “Clasificación de Reacción al Fuego de Revestimiento de Suelos” según el Nº de informe 2018AN2288



**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
REVESTIMIENTO DE SUELOS**

Nº 18AN2288

La muestra referenciada como:

“LOSETA CAUCHO”

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2010, quedando clasificada según norma EN 13501-1:2007+A1:2009 como:

“E_{fl}”

Alcoy, 20 de Julio de 2018.

Celia Dolça
RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

